

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Č.j.: KHSPA 17226/2021/HOK-Sy

Ve Svitavách dne 10. 09. 2021

VHOS a.s.
Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ke zrušení zákazu využívání vody z vodovodu obce Dětrichov u Svitav (vrt HG – 1 „na Chaloupkově louce“, přečerpací stanice s přidruženou akumulací nádrží (15 m³), vodojem (250 m³), ATS Vysoké Pole a sítí) jako zdroje pitné vody pro veřejný vodovod zásobující pitnou vodou obec Dětrichov u Svitav a chatovou osadu Vysoké Pole přes AT-stanici.

S účinností od 10. 09. 2021 se na základě příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků vody ruší Rozhodnutí č.j.: KHSPA 15809/2021/HOK-Sy ze dne 17. 08. 2021, kterým bylo zakázáno požívat vodu z veřejného vodovodu v obci Dětrichov u Svitav a chatové osadě Vysoké Pole jako pitnou a bylo možno vodu z veřejného vodovodu zde používat jako pitnou pouze po převaření.

KHS dále doporučuje postup spotřebitelů po odvolání nařízení převařování vody takto:

a) Nechat odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty (voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do virucidního dezinfekčního přípravku nebo ponoříme do nádoby s vodou, kterou ohřejeme až k bodu varu.

b) Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechny led a zařízení umyjeme a opláchneme.

c) Pokud jsou bojlerů na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou.

d) Pokud používáte nějaké zařízení na doupravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále bezpečně postupovat. U iontoměníčů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení.

Provozovatel vodovodu tuto informaci (doporučení) předá vhodnou formou spotřebitelům.

Odůvodnění:

KHS na základě předložených laboratorních protokolů o vyšetření vzorků vody z veřejného vodovodu (sítí, vodojem a zdroj) v obci Dětrichov u Svitav a chatové osady Vysoké Pole, které byly předloženy provozovatelem vodovodu společností VHOS a.s., se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, dne 30. 08. 2021 (Protokol o zkoušce č. 15804/2021, č. 15806/2021, č. 15803/2021, č. 15801/2021 a č. 15802/2021, ze dne 25.08.2021), dne 03. 09. 2021 (Protokol o zkoušce č. 16256/2021, č. 16255/2021, č. 16257/2021, č. 16259/2021, ze dne 30.08.2021), dne 03. 09. 2021 (Protokol o zkoušce č. 16251/2021, č. 16252/2021, č. 16253/2021, ze dne 02. 09. 2021), dne 10. 09. 2021 (Protokol o zkoušce č. 16806/2021, č. 16807/2021, č. 16805/2021 a č. 16808/2021, ze dne

06. 09. 2021) a protokolu z virologického vyšetření vzorků vody, které vyhotovil na základě objednávky provozovatele vodovodu Výzkumný ústav veterinárního lékařství v. v. i., Hudcova 296/70, 621 00 Brno, dne 23. 08. 2021 (Protokol o zkoušce č. 142/21/01), ruší s účinností od 10. 09. 2021 na základě příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků vody Rozhodnutí č.j.: KHSPA 15809/2021/HOK-Sy ze dne 17. 08. 2021, kterým bylo zakázáno požívat vodu z veřejného vodovodu v obci Dětrichov u Svitav a chatové osadě Vysoké Pole jako pitnou a bylo možno vodu z veřejného vodovodu zde používat jako pitnou pouze po převaření.

Na základě předběžných zjištění provozovatel vodovodu odstavil od sítě vrt HG – 1. Do spotřebiště byla dodávána voda z cisteren. Průběžně byla prováděna nápravná opatření, šetření příčin, jak došlo ke kontaminaci vodního zdroje, a bylo prováděno vzorkování vody v síti, VDJ a zdroji. Zrušení tohoto rozhodnutí je provedeno na základě předložených příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků vody, které provedla akreditovaná pracoviště.

Po odsouhlasení vlastníkem vodovodu Obcí Dětrichov u Svitav předložil provozovatel vodovodu návrh dalších opatření na vodovodu:

- Nadále bude probíhat monitorování na odběrovém místě: vrt, VDJ, 2 odběrná místa Dětrichov (příp. Vysoké Pole). Četnost odběru vzorků pro mikrobiologické ukazatele bude probíhat 4 týdny (počínaje 36. týdnem) – v četnosti 1x týdně, v dalším období bude četnost 1x za 14 dnů. Mikrobiologický rozbor bude proveden v rozsahu ukazatelů koliformní bakterie, E. coli, enterokoky, kultivované mikroorganismy při 22°C, kultivované mikroorganismy při 36°C a volný chlor (na síti).
- Kromě základní četnosti monitorování bude rozbor proveden vždy po intenzivních nebo déletrvajících srážkách.

Rozbory budou průběžně předávány na KHS v elektronické podobě.

- Uvedená četnost monitoringu se bude týkat období do zpracování Rizikové analýzy, ve které bude navržen nový rozsah a četnost monitoringu kvality vody.
- Dne 31. 08. 2021 byla provedena kamerová prohlídka vrtu (H3Geo, Ústí n. Orlicí). Na základě závěrů a doporučení zprávy z kamerové prohlídky budou realizována další opatření (příp. čištění, regenerace, výměna vstrojení apod.)
- Dále provozovatel vodovodu navrhuje zpracování návrhu OP 2. stupně pro vrt HG – 1 – aktuálně dohodnuto s Mgr. Kombercem (Vodní zdroje Chrudim).

Zpracování a předložení KHS aktualizovaného PŘ vodovodu a Rizikové analýzy a tomu odpovídajících technicko - organizačních opatření provozovatel vodovodu předpokládá do 31. 10. 2021.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PARDUBICKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH
územní pracoviště Svitavy

Ing. Jitka Kubešová., DiS.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:
Adresát - idds
KHS-ÚP SY HOK (2x)