

VODOVOD ZADNÍ ARNOŠTOV

ZDROJ VODY

podzemní voda (studa), bez úpravy

POUŽITÉ CHEMIKÁLIE

chlornan sodný – dezinfekce vody

POSOUZENÍ RIZIK

dle § 3c, z.č. 258/2000 Sb.

Zpracováno: ne

Zjištěna významná rizika: -

Přijata opatření: -

MONITORING KVALITY VODY

Kvalitu dodávané pitné vody průběžně kontroluje akreditovaná laboratoř na základě *Programu kontroly jakosti*, který je zpracován v souladu s požadavky platné legislativy. Kvalita vody splňuje limity stanovené aktuálním zněním vyhl. MZd. 252/2004 Sb. a vyhl. č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně.

DOPORUCENÍ ODBĚRATELŮM

Kvalitu vody ovlivňuje stav vnitřních vodovodních rozvodů, instalovaných technických zařízení a armatur a jejich řádná údržba, za kterou odpovídá vlastník nemovitosti. Informační materiál Státního zdravotního ústavu *Zásady správné péče o vnitřní vodovod* je ke stažení na www.szu.cz.

KVALITA DODÁVANÉ VODY

leden 2023 – červen 2024

Ukazatel	Jednotka	Limity	Počet	Průměr	Minimum	Maximum
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	14	0	0	0
Koliiformní bakterie	KTJ/100ml	0	14	0,5	0	5
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	9	0	0	0
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	200	14	42	0	300
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	40	14	5	0	40
Abioseston	%	5	2		<1	1
Počet organismů	jedinci/ml	50	2	0	0	0
Živé organismy	jedinci/ml	0	2	0	0	0
1,2-dichlorethan	µg/l	3	2		<0,75	<0,75
Amonné ionty	mg/l	0,5	7		<0,07	<0,07
Antimon	µg/l	10	2		<1	<1
Arsen	µg/l	10	2	1,2	1,2	1,2
Barva	mg/l Pt	20	7		<2	<2
Benzen	µg/l	1	2		<0,2	<0,2
Benzo(a)pyren	µg/l	0,01	2		<0,005	<0,005
Bór	mg/l	1,5	2		<0,01	<0,01
Bromičnany	µg/l	10	2		<5	<5
Dusičnany	mg/l	50	7	47	44	49
Dusitany	mg/l	0,5	7		<0,04	<0,04
Draslík	mg/l	1-10 *	1			0,96
Fluoridy	mg/l	1,5	2		<0,1	<0,1
Hliník	mg/l	0,2	2		<0,005	<0,005
Hořčík	mg/l	20-30 *	2	6,05	5,8	6,3

Ukazatel	Jednotka	Limity	Počet	Průměr	Minimum	Maximum
CHSK _{Mn}	mg/l	3	7	0,14	<0,1	0,33
Chlor volný	mg/l	0,3	14	0,06	<0,01	0,13
Chlorečnany	µg/l	250	2	40	27	53
Chloritany	µg/l	250	2		<10	<10
Chloridy	mg/l	250	7	24	23	24,5
Chrom	µg/l	25	2		<1	<1
Chuť	-	přijatelná	7		přijatelná	přijatelná
Kadmium	µg/l	5	2		<0,2	<0,2
Konduktivita	mS/m	125	7	47,6	47,1	48,1
Kyanidy celkové	mg/l	0,05	2		<0,003	<0,003
Mangan	mg/l	0,05	2		<0,01	<0,01
Měď	µg/l	1000	2	4	2,6	5,4
Nikl	µg/l	20	2		<2	<2
Olovo	µg/l	5	2		<1	<1
Pach	-	přijatelný	7		přijatelný	přijatelný
Pesticidní látky celkem	µg/l	0,5	4	0,085	0,076	0,098
pH	-	6,5-9,5 *	7	7,4	7,3	7,5
PAU	µg/l	0,1	2		<0,08	<0,08
Rtuť	µg/l	1,0	2		<0,01	<0,01
Selen	µg/l	20	2		<1	<1
Sírany	mg/l	250	7	43,9	40	47,4
Sodík	mg/l	200	2	7,13	6,99	7,26
Tetrachlorethen	µg/l	10	2		<0,2	<0,2
Trichlorethen	µg/l	10	2		<0,1	<0,1
Trihalomethany	µg/l	50	2	1,67	1,57	1,76
Trichlormethan (chloroform)	µg/l	30	2		<0,1	0,41
Uran	µg/l	15	2	0,25	0,22	0,27
Vinylchlorid	µg/l	0,5	2		<0,1	<0,1
Vápník	mg/l	40-80 *	2	83	81	85
Tvrdost celková (Ca+Mg)	mmol/l	2-3,5 *	7	2,23	2,16	2,38
Zákal	ZF (n)	5	7	0,56	0,3	0,93
Železo	mg/l	0,2	7		<0,05	0,1
Teplota	°C	8-12 *	14	10,5	6,1	16,2
objemová aktivita radonu ²²² R	Bq/l	100 **	2	19,95	12,3	27,6
celková obj. aktivita alfa	Bq/l	0,2	2		<0,05	<0,05
celková obj. aktivita beta	Bq/l	0,5	2		<0,05	<0,05

* doporučená hodnota – nezávazná hodnota, která stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky nebo optimální rozmezí koncentrací

** referenční úroveň (nejvyšší přípustná hodnota je 300 Bq/l)