

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 6601/2026

Zákazník:	VHOS Moravská Třebová
	57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: 11904
Místo odběru: Dlouhá Loučka - čp. 175
 Upřesnění místa odběru: Dlouhá Loučka, čp. 175, kuchyň - dřez
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku: krácený
Typ rozboru: krácený
Odběr v rozsahu akreditace: Ano
Odebral: Selinger Radovan
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SPP 01/2001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO EN 5667-14 ČSN EN ISO 5667-3, Vyhláška č.252/2004 Sb.)

Datum odběru: 07.04.2026
Čas odběru: 10:00
Datum příjmu: 07.04.2026
Datum provedení analýz: 07.04.2026 - 10.04.2026

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda	Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	5	mg/l Pt	13%	SOP 02/2001	P5	A 20	MH	vyhovuje
Zákal nefolometricky	0,98	ZF(n)	15%	SOP 30/2015	P5	A 5	MH	vyhovuje
Pach	příjemný			SOP 07/2005	P5	A příjemný	MH	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	41,1	mS/m	1%	SOP 15/2015	P5	A 125	MH	vyhovuje
pH	7,9		0,2	SOP 14/2015	P5	A 6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	<0,10	mg/l		SOP 06/2001	P5	A 3,0	MH	vyhovuje
Amonné ionty	<0,07	mg/l		SOP 18/2015	P5	A 0,50	MH	vyhovuje
Dusitany	<0,04	mg/l		SOP 20/2015	P5	A 0,50	NMH	vyhovuje
Dusičnany	29	mg/l	10%	SOP 26/2015	P5	A 50	NMH	vyhovuje
Chloridy	11,7	mg/l	7%	SOP 24/2015	P5	A 250	MH	vyhovuje
Sírany	47,0	mg/l	8%	SOP 25/2015	P5	A 250	MH	vyhovuje
Chuť	příjemná			SOP 08/2005	P5	A příjemná	MH	vyhovuje
Volný chlor	<0,02	mg/l		SOP 04/2005	M	A 0,3	MH	vyhovuje
Teplota	13,2	°C	5%	SOP 27/2015		A 8 - 12	DH	vyhovuje
Tvrdoost celková	2,02	mmol/l	8%	SOP 22/2015	P5	A 2,0 - 3,5	DH	vyhovuje
Železo	<0,05	mg/l		SOP 01/2001	P5	A 0,20	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A 0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A 0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP 31/2015	P5	A 0	NMH	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	0	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A 40	MH	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	6	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A 200	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění

Poznámky ke vzorku:

Vzorek byl odebrán s perlátorem na kohoutku - nebylo možné jej odšroubovat.

Přehled zkušebních metod:

- SOP 01/2001 (ČSN ISO 6332)
- SOP 02/2001 (ČSN EN ISO 7887)
- SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)
- SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)
- SOP 07/2005 (TNV 75 7340: 2005)
- SOP 08/2005 (TNV 75 7340: 2005)
- SOP 14/2015 (ČSN ISO 10523)
- SOP 15/2015 (ČSN EN 27888)
- SOP 18/2015 (ČSN ISO 7150-1)
- SOP 20/2015 (ČSN EN 26777)
- SOP 22/2015 (ČSN ISO 6059)
- SOP 24/2015 (ČSN ISO 9297)
- SOP 25/2015 (ČSN 75 7477)
- SOP 26/2015 (ČSN ISO 7890-3)
- SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)
- SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)
- SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)
- SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)
- SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)

Vysvětlivky:

- NM** - Nejistota měření je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
- NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota
- P5** - zkouška provedená na pracovišti 5; Nádražní 6, Moravská Třebová
- ALS** - zkouška provedená externím poskytovatelem ALS Czech Republic, s.r.o.; Na Harčě 336/9, Praha 9
- ORL** - zkouška provedená externím poskytovatelem ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.; Lhotka 219, Česká Třebová
- Akr.** - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

Próhlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý. Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.4.2026

ČEVAK a.s.
 Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 657

RNDr. Stanislav Škeřík
 vedoucí pracoviště

Číslo	Metoda	Objekt	Pracoviště	Stav	Pracovník	Termín
1	SOP 01/2001	101	A	OK	Škeřík	13.4.2026
2	SOP 02/2001	102	A	OK	Škeřík	13.4.2026
3	SOP 04/2005	103	A	OK	Škeřík	13.4.2026
4	SOP 06/2001	104	A	OK	Škeřík	13.4.2026
5	SOP 07/2005	105	A	OK	Škeřík	13.4.2026
6	SOP 08/2005	106	A	OK	Škeřík	13.4.2026
7	SOP 14/2015	107	A	OK	Škeřík	13.4.2026
8	SOP 15/2015	108	A	OK	Škeřík	13.4.2026
9	SOP 18/2015	109	A	OK	Škeřík	13.4.2026
10	SOP 20/2015	110	A	OK	Škeřík	13.4.2026
11	SOP 22/2015	111	A	OK	Škeřík	13.4.2026
12	SOP 24/2015	112	A	OK	Škeřík	13.4.2026
13	SOP 25/2015	113	A	OK	Škeřík	13.4.2026
14	SOP 26/2015	114	A	OK	Škeřík	13.4.2026
15	SOP 27/2015	115	A	OK	Škeřík	13.4.2026
16	SOP 30/2015	116	A	OK	Škeřík	13.4.2026
17	SOP 31/2015	117	A	OK	Škeřík	13.4.2026
18	SOP 32/2015	118	A	OK	Škeřík	13.4.2026
19	SOP 33/2015	119	A	OK	Škeřík	13.4.2026