ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P5
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová
telefon: 461 357 146
e-mail: stanislav.skerik@cevak.cz

VHOS a.s.
došlo
26.10.2026
Spis. značka: 2126

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 22302/2026

Zákazník: VHOS Moravská Třebová

57101 Moravská Třebová

Vzorek číslo: **37483**
Místo odběru: **Polička - Heydukova 580, ČOV**
Upřesnění místa odběru: Polička, Heydukova 580, ČOV, sociální zařízení - umyvadlo
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku:
Typ rozboru: krácený
Odběr v rozsahu akreditace: Ano
Odebral: Selinger Radovan
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SPP 01/2001 (ČSN EN ISO 5667–1, ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 5667–5, ČSN ISO EN 5667–14 ČSN EN ISO 5667–3, Vyhláška č.252/2004 Sb.)

Datum odběru: 12.10.2026
Čas odběru: 08:40
Datum příjmu: 12.10.2026
Datum provedení analýz: 12.10.2026 - 16.10.2026

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	**<2**	mg/l Pt		SOP 02/2001	P5	A	20	MH	vyhovuje
Zákal nefolometricky	**0,95**	ZF(n)	15%	SOP 30/2015	P5	A	5	MH	vyhovuje
Pach	**přijatelný**			SOP 07/2005	P5	A	přijatelný	MH	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	**33,2**	mS/m	1%	SOP 15/2015	P5	A	125	MH	vyhovuje
pH	**7,4**		0,2	SOP 14/2015	P5	A	6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	**<0,10**	mg/l		SOP 06/2001	P5	A	3,0	MH	vyhovuje
Amonné ionty	**<0,07**	mg/l		SOP 18/2015	P5	A	0,50	MH	vyhovuje
Dusitany	**<0,04**	mg/l		SOP 20/2015	P5	A	0,50	NMH	vyhovuje
Dusičnany	**9,4**	mg/l	10%	SOP 26/2015	P5	A	50	NMH	vyhovuje
Chloridy	**5,7**	mg/l	7%	SOP 24/2015	P5	A	250	MH	vyhovuje
Sírany	**18,2**	mg/l	8%	SOP 25/2015	P5	A	250	MH	vyhovuje
Chuť	**přijatelná**			SOP 08/2005	P5	A	přijatelná	MH	vyhovuje
Volný chlor	**0,04**	mg/l	15%	SOP 04/2005	M	A	0,3	MH	vyhovuje
Teplota	**15,0**	°C	5%	SOP 27/2015		A	8 - 12	DH	
Tvrdost celková	**1,72**	mmol/l	8%	SOP 22/2015	P5	A	2,0 - 3,5	DH	
Železo	**<0,05**	mg/l		SOP 01/2001	P5	A	0,20	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	**0**	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	**0**	KTJ/100ml		SOP 33/2015	P5	A	0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	**0**	KTJ/100ml		SOP 31/2015	P5	A	0	NMH	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	**3**	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	40	MH	vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	**0**	KTJ/1ml		SOP 32/2015	P5	A	200	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění**

Přehled zkušebních metod:
SOP 01/2001 (ČSN ISO 6332)

Přehled zkušebních metod:

SOP 02/2001 (ČSN EN ISO 7887)
SOP 04/2005 (předpis firmy HACH)
SOP 06/2001 (ČSN EN ISO 8467)
SOP 07/2005 (TNV 75 7340: 2005)
SOP 08/2005 (TNV 75 7340: 2005)
SOP 14/2015 (ČSN ISO 10523)
SOP 15/2015 (ČSN EN 27888)
SOP 18/2015 (ČSN ISO 7150–1)
SOP 20/2015 (ČSN EN 26777)
SOP 22/2015 (ČSN ISO 6059)
SOP 24/2015 (ČSN ISO 9297)
SOP 25/2015 (ČSN 75 7477)
SOP 26/2015 (ČSN ISO 7890–3)
SOP 27/2015 (ČSN 75 7342)
SOP 30/2015 (ČSN EN ISO 7027)
SOP 31/2015 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP 32/2015 (ČSN EN ISO 6222)
SOP 33/2015 (ČSN EN ISO 9308-1)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5; Nádražní 6, Moravská Třebová
Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená ve zkušební laboratoři externího poskytovatele
M - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko", kde nejistota měření není zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 19.10.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

RNDr. Stanislav Škeřík
vedoucí pracoviště